

OSPEDALE VITTORIO EMANUELE  
CATANIA

Martinetto piatto 2



Le prove sono state effettuate sulla parete esterna in corrispondenza del piano terra. Esse evidenziano che il carico di esercizio della muratura è di Kg/cm<sup>2</sup> 6, mentre la rottura della stessa è avvenuta esercitando Kg/cm<sup>2</sup> 19. Pertanto il valore limite prima della rottura corrisponde a Kg/cm<sup>2</sup> 18.

## Martinetto doppio 2

