

OSPEDALE VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Martinetto piatto 3



Le prove sono state effettuate sulla parete esterna prospiciente a via Plebiscito, in corrispondenza del piano terra. Esse evidenziano che il carico di esercizio della muratura è di Kg/cm² 5, mentre la rottura della stessa è avvenuta esercitando Kg/cm² 17. Pertanto il valore limite prima della rottura corrisponde a Kg/cm² 16.

Martinetto doppio 3

