

OSPEDALE VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Martinetto piatto 1



Le prove sono state effettuate sulla parete esterna in corrispondenza del piano interrato. Esse evidenziano che il carico di esercizio della muratura è di Kg/cm² 11, mentre la rottura della stessa è avvenuta esercitando Kg/cm² 18. Pertanto il valore limite prima della rottura corrisponde a Kg/cm² 17.

Martinetto doppio 1

