

OSPEDALE VITTORIO EMANUELE
CATANIA

Martinetto piatto 4



Le prove sono state effettuate sulla parete esterna, in corrispondenza del piano terra. Esse evidenziano che il carico di esercizio della muratura è di Kg/cm² 7, mentre la rottura della stessa è avvenuta esercitando Kg/cm² 13. Pertanto il valore limite prima della rottura corrisponde a Kg/cm² 12.

Martinetto doppio 4

